

Prilog 1. Javnom pozivu na dostavu ponude za kupnju plinovoda

OPIS PLINOVODA

Oznaka plinovoda	Podaci o plinovodu							
	Mikro lokacija	Početna točka	Završna točka	Ukupna duljina (metri)*	Nazivni promjer cijevi	Materijal	Debljina stijenke cijevi	Najviši radni tlak
A	Vinkovci	Ul. J. Jovića, Vinkovci	Ciglarska ul., Vinkovci	6000	DN 200 (8")	čelične bešavne cijevi API 5L Gr. B (Specification for Line Pipe)	5,6 mm	6 bar
B	Vinkovci	Ul. J. Jovića, Vinkovci	Ul. N. Š. Zrinskog, Vinkovci	3500	DN 150 (6")	čelične bešavne cijevi API 5L Gr. B (Specification for Line Pipe)	6,4 mm	6 bar
C	Negoslavci-Opatovac	MRS Negoslavci	Opatovac	17000	DN 400 (16")	spiralno varene čelične cijevi API 5L Gr. B (Specification for Line Pipe)	6,4 mm	18 bar
D	Županja	MRS Županja	Gradište	4000	DN 200 (8")	čelične bešavne cijevi API 5L Gr. B (Specification for Line Pipe)	5,6-7,1 mm	21 bar
E	Vinkovci	MRS Vinkovci	Vinkovačka ul, Rokovci	3800	DN 200 (8")	čelične bešavne cijevi API 5L Gr. B (Specification for Line Pipe)	5,6 mm	20 bar
F	Županja	MRS Županja	ventilska stanica Vrbanja	19200	DN 200 (8")	čelične bešavne cijevi API 5L Gr. B (Specification for Line Pipe)	5,6 mm	20 bar
G	Rokovci-Privlaka	Rokovci	Privlaka	9600	DN 150 (6")	polietilenske cijevi polietilen (PEHD)	n/a	4 bar
H	Retkovci-Ivankovo	MRS Ivankovo	Retkovci	4000	DN 100 (4")	polietilenske cijevi polietilen (PEHD)	n/a	4 bar

Dodatne informacije o Plinovodima moguće je zatražiti od kontakt osobe Prodavatelja (toč. 2. Poziva), radnim danom (pon-pet) od 8,00 do 14,30 sati.